

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ «ТАБУНЩИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  
ДОМ КУЛЬТУРЫ»**

**ПРИКАЗ**

11.03.2025

№26

с.Табунщиково

**Об установлении противопожарного  
режима**

В целях обеспечения пожарной безопасности в МБУК «Табунщиковский СДК», а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 для обеспечения пожарной безопасности в пределах вверенных объектов и производственных участков и Приказу МЧС России от 05.09.2022 №596,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в МБУК «Табунщиковский СДК» противопожарный режим:
  - 1.1. Запрещается:
    - 1.1.1. курение во всех помещениях учреждения МБУК «Табунщиковский СДК» и на прилегающей территории (кроме мест на территории, специально определённых и оборудованных для курения);
    - 1.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения МБУК «Табунщиковский СДК», за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике;
    - 1.1.3. складировать упаковки и другие отходы на путях эвакуации;
    - 1.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;
    - 1.1.5. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
    - 1.1.6. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;
    - 1.1.7. размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

1.1.8. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

1.1.9. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;

1.1.10. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

1.1.11. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

1.1.12. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории МБУК «Табунщиковский СДК».

1.2. Ежедневно после окончания работы производить влажную уборку и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.3. В случае возникновения пожара:

1.3.1. немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;

1.3.2. обесточить электросеть помещений учреждения МБУК «Табунщиковский СДК» главным рубильником. Главный рубильник находится в электрощитовой (ЭЩ);

1.3.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению очага возгорания (пожара) в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, удалить из помещения людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

1.5. Порядок закрытия помещений:

1.5.1. закрытие помещений по окончании рабочего времени производится после отключения от электрической сети всех электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

1.5.2. рабочие места сотрудников МБУК «Табунщиковский СДК» перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора;

1.5.3. категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

1.5.4. каждый сотрудник МБУК «Табунщиковский СДК» после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает.

При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;

1.5.5. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

1.6. Противопожарный инструктаж:

1.6.1. Противопожарные инструктажи проводить по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников МБУК «Табунщиковский СДК».

1.6.2. Противопожарные инструктажи проводить в соответствии с "Порядком, видами, сроками обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в МБУК «Табунщиковский СДК», по программам противопожарного инструктажа" (Далее - "Порядок"), разработанным в соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», в целях организации обучения работников МБУК «Табунщиковский СДК» мерам пожарной безопасности.

1.6.3. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводит ответственный за пожарную безопасность в учреждении МБУК «Табунщиковский СДК» директором Кудрявцевой Ольгой Николаевной.

1.6.4. Программы проведения вводного, первичного, повторного инструктажей утверждаются, в соответствии с Порядком, директором МБУК «Табунщиковский СДК».

1.6.5. Не допускать к самостоятельной работе сотрудники МБУК «Табунщиковский СДК», не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

1.6.6. Проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журналах инструктажей по пожарной безопасности.

1.7. Первичные средства пожаротушения:

1.7.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

1.7.2. каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано;

1.7.3. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале учета огнетушителей;

1.7.4. огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;

1.7.5. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

1.7.6. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;

1.7.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, результаты проверок и проведенных работ фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8. Лицу, ответственному за пожарную безопасность в учреждении МБУК «Табунщиковский СДК»:

1.8.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (раз в 6 месяцев, весной и осенью) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8.2. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Результаты проведенных работ и испытаний регистрировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. Установить в структурном подразделении МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК противопожарный режим:

2.1. Запрещается:

2.1.1. курение во всех помещениях структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК и на прилегающей территории (кроме мест на территории, специально определённых и оборудованных для курения);

2.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК», за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике;

2.1.3. складировать упаковки и другие отходы на путях эвакуации;

2.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;

2.1.5. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

2.1.6. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;

2.1.7. размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

2.1.8. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- 2.1.9. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;
- 2.1.10. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- 2.1.11. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- 2.1.12. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК.
- 2.2. Ежедневно после окончания работы производить влажную уборку и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
- 2.3. В случае возникновения пожара:
  - 2.3.1. немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;
  - 2.3.2. обесточить электросеть помещений структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК главным рубильником. Главный рубильник находится в электрощитовой (ЭЩ);
  - 2.3.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять усиленные меры по тушению очага возгорания (пожара) в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.
- 2.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, удалить из помещения людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.
- 2.5. Порядок закрытия помещений:
  - 2.5.1. закрытие помещений по окончании рабочего времени производится после отключения от электрической сети всех электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
  - 2.5.2. рабочие места сотрудников структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора;
  - 2.5.3. категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;
  - 2.5.4. каждый сотрудник структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание

обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;

2.5.5. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

2.6. Противопожарный инструктаж:

2.6.1. Не допускать к самостоятельной работе сотрудники структурного подразделения МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

2.7. Первичные средства пожаротушения:

2.7.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

2.7.2. каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано;

2.7.3. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале учета огнетушителей;

2.7.4. огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;

2.7.5. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

2.7.6. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;

2.7.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, результаты проверок и проведенных работ фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.8. Лицу, ответственному за пожарную безопасность в структурном подразделении МБУК «Табунщиковский СДК» Гривенский СК:

2.8.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (раз в 6 месяцев, весной и осенью) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.8.2. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Результаты проведенных работ и испытаний регистрировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. Признать утратившим силу приказ «Об установлении противопожарного режима» от 10.01.2025г. №10.

4. Ответственным за обеспечение выполнения настоящего приказа назначается ответственный за пожарную безопасность МБУК «Табунщиковский СДК» директор Кудрявцева Ольга Николаевна.
5. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех сотрудников организации под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «Табунщиковский СДК»



О.Н. Кудрявцева

С приказом ознакомлены:

Заведующая Гривенский СК

Минишева Е.И.

Худож-нный руководитель

Ермоленко Л.В.

Культурорганизатор

Спицына Е.Р.

Бухгалтер

Кучеренко Е.М.